



## Vyhodnotenie a klasifikácia počiatkových skúšok typu

**Výrobok:** Interiérové dvere z dreva vnútorné so zárubňou  
**ČSK:** 2804  
**Výrobca:** D.R.E. Sp. z.o.o., ul. Nefrytowa 4, Grownowo Górne, 82-300 Elbląg, Poľsko  
**Miesto výroby:** ul. Nefrytowa 4, Grownowo Górne, 82-300 Elbląg, Poľsko

Vlastnosti, príslušné technické špecifikácie a zatriedenie výrobku sú uvedené v nasledovnom prehľade.

Skúšaná vlastnosť	Požiadavka	Vyhodnotenie klasifikácia
Nebezpečné látky (pôsobiace do vnútorného prostredia)	STN 74 6481	emisia formaldehydu $\leq 0,060 \text{ mg/m}^3$ (Na základe podkladov výrobcov materiálov použitých pri výrobe - lepidlá a náterové látky, silikónové tmely)
Dverové krídla – metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti	STN 74 6481 čl. 4.15	trieda 2 – dvere oddeľujúce vykurované priestory
Dverové krídla – Celková a miestna rovinnosť	STN 74 6481 čl. 4.14	trieda 2 – dvere oddeľujúce vykurované priestory
Určenie odolnosti proti zvislému zaťaženiu	STN 74 6481 čl. 4.3	trieda 1 – dvere vnútorné určené do rodinných a bytových domov
Určenie odolnosti proti statickému krúteniu	STN 74 6481 čl. 4.3	trieda 1 – dvere vnútorné určené do rodinných a bytových domov, kancelárií a obchodných miestností
Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu	STN 74 6481 čl. 4.8	trieda 3 – málo často namáhané vnútorné dvere
Určenie odolnosti proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom	STN 74 6481 čl. 4.3	trieda 2 – dvere vnútorné určené do rodinných a bytových domov, kancelárií a obchodných miestností

**Účel použitia:** Výrobok je určený ako málo často namáhané vnútorné dvere na uzatváranie priechodných otvorov medzi vykurovanými priestormi vo vnútorných stenách rodinných a bytových domov, kancelárií a obchodných miestností. Výrobok nie je určený do požiarne deliacich konštrukcií.

21 JÚL 2008

249